Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

606502, Нижегородская область, г.Городец, ул.Доватора, 9
Тел./факс: (83161) 9-15-82 E-mail: gorcgsen@yandex.ru
ИНН/КПП 5262136833/524802001; ОКПО 01923244, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул, 9 января, 16а,пом.1

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.510887

МП

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра
_____ В.Д.Цветкова
04.10.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 03/2- 6127 от 04.10.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):
МУП ЖКХ "Водоканал"
Нижегородская обл., Воскресенский район, ул.Февральская, д.27

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая (подземного источника)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:
МУП ЖКХ "Водоканал"
Нижегородская обл., Воскресенский район, ул.Февральская, д.27

Адрес, место, где производился отбор:
Скважина .д.Б. Иевлево
МУП ЖКХ "Водоканал" Нижегородская обл., Воскресенский район, ул.Февральская, д.27

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:
Мастер Храпач Ю.Б. в присутствии энергетика Молодкина Д.А.

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора: *27.09.2022 09 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки в ИЛЦ: *27.09.2022 10 ч. 40 мин.*

Условия доставки: *Термоконтейнер*

Сопроводительный документ: *Программа испытаний от 27.09.2022г.*
Акт отбора проб от 27.09.2022г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):
Санитарно-гигиенический отдел

Основание проведения испытаний: *По договору №03-с-0266 от 16.09.2022г.*
Вх.№03-2404/с от 16.09.2022г.

Код пробы (образца): *03/2-6127хб/22д*

НД, регламентирующая нормативы:
СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Раздел III

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 03/2-6127хб/22д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.09.2022 13 ч. 10 мин.
Дата окончания испытаний: 29.09.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	5,5 ± 1,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 мет.5 п.5
3	Мутность	**2,8 ± 0,6**	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Железо	0,14 ± 0,03	не более 0,3	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
7	Нитраты (по NO3)	15,1 ± 1,8	не более 45	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
8	Сульфаты	18 ± 4	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 мет.3 п.6
9	Хлориды	16 ± 5	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
10	Общая минерализация (сухой остаток)	282 ± 25	не более 1000	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
11	Водородный показатель (pH)	7,0 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
12	Жесткость	3,5 ± 0,5	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012 мет.А п.4

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Кудряшова М. Ю.	

Код пробы (образца): 03/2-6127/68/2022

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 27.09.2022 11 ч. 10 мин.

Дата окончания испытаний: 29.09.2022

№ п\п	*Определяемые* показатели	*Результаты* испытаний	*Норматив*	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число (ОМЧ при 37° С ± 1°С)	Менее 1	Не более 50	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1884-04
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Соловьева Е.П.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене
Маркелова Л.В.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка,копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области
в Городецком, Ковернинском, Балахнинском,
Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском,
Тоншаевском,Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах, в городский округах Семёновский,
Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»
ул. Доватора,, д.9, г.Городец, Нижегородская область, 606502
Телефон (8 831 61)9-15-82 E_mail: gorcgsen@yandex.ru
ОКПО 01923244 ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833
КПП524802001

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу № 03/2-6127 от 04.10. 2022 г.

Проба воды питьевой (подземного источника), скважина по адресу: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Б. Иевлево по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 р.III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по определяемым санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-2 р.III «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (мутность 2,8 ±0,6мг/дм^3 при нормативе не более 1,5)
(протокол испытаний воды № 03/2-6127 от 04.10.22г

Заместитель главного врача Филиала ФБУЗ О.В. Рыбакова